

二次供水设施资料附表

建设单位到宁德水务公司窗口办理申请验收登记，二次给水设施竣工资料及表格。

1、验收条件及时间

二次供水泵房、水池（箱）工程完工，泵房设备安装调试完毕、自检合格、验收资料经审查合格，宁德水务公司方可安排现场验收。

验收前必须做好验收试机准备，确保设备电源、水池满水满足试机条件，泵房及水池内清理干净，提供观察水池内部的照明灯具。

2、验收内容

根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、验收表中的检验项目和验收标准、施工图纸及水务公司的审图意见进行。

3、验收合格手续办理

- ① 验收合格后，办理相关手续，竣工资料交水务公司存档。
- ② 若验收不合格，验收人员提出书面整改意见，施工单位需按要求整改并进行复检。

附表：二次给水设施竣工资料内容

序号	内容	要求
1	封面及资料目录	窗口领取
2	施工单位营业执照及资质证书	复印件
3	给水工程施工合同（含保修书）	协议书、保修书复印件
4	设计修改通知书	设计单位盖章
5	水务公司图纸审查意见	水务出具
6	泵房内低压电源、照明线路图	设计单位和建设单位盖章
7	水泵机组的安装平面、立面、基础的竣工图	施工单位盖章
8	建筑、结构竣工图，及其报建审批资料	设计单位和建设单位盖章
9	控制柜的配置清单	施工单位盖章
10	泵房内安装的所有设备、元件附带的产品合格证、材料检验报告、使用说明书、保修卡等	施工单位盖章
11	控制柜的一、二线次路竣工图	施工单位盖章
12	泵房的电源线、动力线规格、数量、生产厂家、合格证等	施工单位盖章
13	管道试压自检记录和管道试压现场记录（如管道列入泵房项目时）	施工单位、监理单位、验收人员盖章
14	水池(箱)的竣工图,需显示出人孔、气孔、溢流孔、排水孔、进出水口等孔口的位置、尺寸、数量	设计单位、施工单位盖章
15	水池(箱)的基础结构图	设计单位、施工单位盖章
16	水池(箱)使用新型材料的,需提供卫生部门颁发的许可证	卫生部门、施工单位盖章
17	水池(箱)消毒、清洗记录	施工单位、监理单位盖章
18	管道水质检测报告	水质监测部门出具